



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотребнадzor.ru, <http://67.rosпотребнадzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13-293

216200, Смоленская область,
Духовщинский район, город
Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21 « 18 » 04.2023 г.

(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – ведущим специалистом–экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах Ефимовой Галиной Васильевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ДУХОВЩИНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ находящегося по адресу: 216200, Смоленская область, Духовщинский район, город
Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21 и осуществляющего деятельность по месту: 216200, Смоленская
область, Духовщинский район, город Духовщина, ул. Смирнова, д.62/21

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, а именно:

-в нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 не все работники образовательного учреждения
имеют сведения о прививках, а именно: у сотрудников: Тюняевой И.А, Елисеенковой Е.С. в личных
медицинских книжках отсутствуют сведения о всех прививках в соответствии с национальным
календарем прививок .

Согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 иметь личную медицинскую книжку со сведениями о прививках,
перенесенных инфекционных заболеваниях.

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке учреждения покрытие стола для
работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород (на металлическое
покрытие устанавливают доску (фанера) не полного объёма стола); помещение для приготовления
пищи оборудовано не достаточным количеством моечного оборудования в соответствии с

Документ подписан простой электронной подписью

Дата, время подписания: 21.05.2023 12:09:16

Ф.И.О. должностного лица: Рожкова Лариса Викторовна

Должность: Заведующий

Уникальный программный ключ: 83415bdd-5949-40ff-9753-a26b19e4650c

гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки пищевой продукции; посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород; помещения для приготовления пищи оборудуются моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки пищевой продукции. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

- в нарушении требования п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учреждении не соответствуют требованиям (имеются повреждения и дефекты), а именно в раздевалке 2-й младшей группы линолеум местами рваный, в прачечной частично отсутствует плиточное покрытие, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки в учреждении не соответствуют требованиям (имеются дефекты в отделке), следы протеканий, а именно в складском помещении на пищеблоке, в медицинских помещениях (изоляторе, кабинете врача) в групповой 2-й младшей группы на стенах имеются трещины, местами глубокие, на потолке в медицинских помещениях (изоляторе, кабинете врача) имеется шелушение побелки, в туалетном помещении подготовительной группы А на стенах частично отсутствует плиточное покрытие, из-за нарушения целостности кровли, в средней Б группе (в раздевалке) на потолке и стенах имеются следы затеканий, в моечных групп «Смешарики», «Непоседы» на стенах частично отсутствует плитка, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушении требования п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в учреждении в наличии имеется только три прибора по обеззараживанию воздуха, (групповых помещений 6, помещения пищеблока);

Согласно п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

- в нарушении требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в учреждении в умывальных зонах не установлены вешалки для детских полотенец для ног, полотенца хранятся снизу в ячейках для полотенец для рук; в группах дошкольного учреждения, в туалетных помещениях установлены не детские унитазы, в наличии отсутствовали индивидуальные сидения для каждого ребенка; в старшей/подготовительной группе туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек;

Согласно требованию п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног). В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

- в нарушение требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении средней Б группы обработка и хранение уборочного инвентаря, дезинфекционных средств осуществляется в доступном для детей месте, хранение осуществляется открыто.

Согласно п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

(указываются выводы, по результатам осмотра (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОМУ САДУ "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ДУХОВЩИНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

1. В соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 работникам образовательного учреждения: Тюняевой И.А, Елисеенковой Е.С. в личные медицинские книжки внести сведения о всех прививках в соответствии с национальным календарем прививок.

Срок исполнения: до 18.05.2023

2. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 учреждение обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешницу) из дерева твердых лиственных пород; помещение для приготовления пищи оборудовать достаточным количеством моечного оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки пищевой продукции.

3. Согласно требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учреждении привести в соответствии требованиям, устранить повреждения и дефекты в полу в раздевалке 2-й младшей группы (линолеум местами рваный), в прачечной (частично отсутствует плиточное покрытие), для проведения качественной влажной обработки и дезинфекции.

4. Согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки в учреждении привести в соответствии требованиям, устранить имеющиеся дефекты в отделке в складском помещении на пищеблоке, в медицинских помещениях (изоляторе, кабинете врача), в групповой 2-й младшей группы (на стенах имеются трещины, местами глубокие), на потолке в медицинских помещениях (изоляторе, кабинете врача имеется шелушение побелки), в туалетном помещении подготовительной группы А (на стенах частично отсутствует плиточное покрытие), в моечных групп «Смешарики», «Непоседы» (на стенах частично отсутствует плитка), из-за нарушения целостности кровли, в средней Б группе (в раздевалке) на потолке и стенах имеются следы затеканий, в моечных групп «Смешарики», «Непоседы» на стенах частично отсутствует плитка нарушения целостности кровли следы протеканий, устранить причину протекания кровли, устранить следы затекания в средней Б группе (в раздевалке на потолке и стенах имеются следы затеканий), для проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 помещения постоянного пребывания детей, пищеблок для дезинфекции воздушной среды обеспечить приборами по обеззараживанию воздуха.

6. В соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в учреждении в умывальных зонах установить вешалки для детских полотенец для ног; туалетные помещения групп в учреждении обеспечить детскими унитазами; в старшей/подготовительной группе оборудовать отдельно для мальчиков и девочек туалетные комнаты (отдельные кабинки).

7. В соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении средней Б группы организовать хранение уборочного инвентаря, дезинфекционных средств в недоступном для детей месте.

Общий срок устранения нарушений: до 30.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г. ДУХОВЩИНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском,
Кардымовском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ефимова Г.В.

(инициалы и
фамилия)

С предписанием

ознакомлен(а)

«12»

04 2023 г.

В.В. Роткина

(подпись)

В.В. Роткина
(инициалы и фамилия)

МБДОУ «Земская клиника»
г. Духовщина

Предписание направлено по адресу:
